



MAGAZYN SUROWCA
1 408,1 m²

- UWAGI:**
1. INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ ZRZĄSZANIA ZŁADU SUROWCÓW WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH
 2. W CELU ZAPOBIEGNIĘCIA ZAMARZNIĘCIU WODY W RURACH ZROZWIENIOWYCH NA RURACH STALOWYCH UŁOŻYĆ KABELE GRZEJNE
 3. MONTAŻ DYSZ NA RUROCIĄGACH WYKONAĆ WG WTYCZNYCH PRODUCENTA
 4. STOSOWAĆ DYSZY PUSTOSTOŻKOWE TYP 350.608 PROD. LECHLER
- PARAMETRY ROZPYLIANIA:
- CIŚNIENIE W INSTALACJI p=3,0 bar
- PRZEPŁYW WODY, V=3,86 l/min
- ŚREDNICA ROZPYLIANIA, B=5,0 m
- KĄT ROZPYLIANIA, 7130°

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
KANALIZACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

