



OZNACZENIA
INSTALACJA WODOCIAĞOWA
INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

UWAGI:
1. INSTALACJĘ WODOCIAĞOWĄ ZRASZANIA ZŁADU SUROWCÓW WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH
2. W CELU ZAPOBIEGNIECIA ZAMARZNIĘCIU WODY W RURACH ZROSZENIOWYCH NA RURACH STALOWYCH UŁOŻYĆ KABELE GRZEJNE
3. MONTAŻ DYSZ NA RUROCIAĞACH WYKONAĆ WG WTYCZNYCH PRODUCENTA
4. STOSOWAĆ DYSZY PUSTOSTOŻKOWE TYP 350.608 PROD. LECHLER
PARAMETRY ROZPYLIANIA:
- CIŚNIENIE W INSTALACJI $p=3,0$ bar
- PRZEPŁYW WODY, $V=3,86$ l/min
- ŚREDNICA ROZPYLIANIA, $B=5,0$ m
- KĄT ROZPYLIANIA, $\angle 130^\circ$

