



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

tel. 59 810 73 11, e-mail: psse.slawno@pis.gov.pl

Sławno, dnia 25 marca 2021r.

PS-N-HK.9022.1.31.2021.NR

**OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ
LUDZI NA TERENIE MIASTA DARŁOWO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195) oraz zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.) i §23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie prowadząc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonał obszarowej oceny jakości wody.

Na terenie miasta Darłowo zlokalizowany jest 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Za jakość wody przeznaczonej do spożycia na tym terenie odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1, 76-150 Darłowo.

Dane o wodociągu przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa wodociągu:	Wielkość produkcji [m ³ /dobę]:	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:	Zaopatrywane miejscowości:	Uzdatnianie wody (metody):	Jakość wody na koniec 2019r.
1	Darłowo	2930	14000	Darłowo	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	przydatna do spożycia

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie pobrali do badań laboratoryjnych z w/w wodociągu 8 prób w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B. Woda do spożycia była też przebadana zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

łącznie pobrano 39 prób.

W ramach prowadzonego monitoringu badano parametry grupy A: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna oraz parametry grupy B: enterokoki, akrylamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, siarczany, utlenialność, twardość ogólna, chlorki, fluorki, mangan, żelazo, rtęć, selen, sól, pestycydy, Σ pestycydów, Σ Trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ WWA, α -HCH, HCB, β -HCH, γ -HCH, δ -HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op' DDT, pp' DDT, endryna, trihalomery - ogółem Σ THM.

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody zgodnie z przepisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Przekroczenia wartości parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych:

W roku 2020 jakość wody pochodzącej z wodociągu Darłowo spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Jedynie w jednym przypadku stwierdzono zawyżone wartości wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml w temp. 22±2°C w ilości 167jtk) oraz fizykochemicznych (mętność w zakresie 9,5 NTU) - w próbie wody pobranej z wodociągu Darłowo dnia 22 stycznia 2020r. w ramach nadzoru sanitarnego w punkcie Darłowo – Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona). W związku z powyższym w dniu 27 stycznia 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zawyżonych wskaźników mikrobiologicznych w wodociągu Darłowo oraz zwrócił się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie o podjęcie koniecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej w zakresie mętności do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami oraz o poinformowanie o gotowości do ponownego poboru prób wody wraz z wyznaczeniem punktów poboru rozmieszczonych na długości sieci wodociągowej i na ujęciu wody, w celu potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych. Próby wody pobrane po działaniach naprawczych w dniu 4 lutego 2020r. wykazały, iż woda odpowiada wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonym w zał. nr 1 - Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wodociąg Darłowo zaopatrzył konsumentów w wodę do spożycia ocenianą jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Obszarowa ocena jakości wody wydana jest w celu poinformowania konsumentów.

p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sławnie


mgr Renata Grzelak

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. 1 Maja 1, 76-150 Darłowo.
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Darłowo, Pl. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo (e-mail).
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2, 76-100 Sławno (e-mail).